

УТВЕРЖДАЮ
 Ректор ЧОУ ВО ЕИУБП,
 профессор

 А.В. Аралов
 2017 года

**ПЛАН
 противопожарных мероприятий на 2017 год в ЧОУ ВО ЕИУБП**

№ п/п	Наименование мероприятий	Периодичность проверки	Ответственные исполнители	Отметка о выполнении
1	Проверка наличия планов эвакуации людей при пожаре на этажах здания (п. 10 «ППР-390»)	еженедельно	Проректор по безопасности	
2	Проверка общего состояния, наличия пломб и внешнего вида огнетушителей (п. 478 «ППР -390 ») Замена изъятых для ремонта и зарядки огнетушителей на заведомо исправные и заряженные (п. 471 ППР-390).	еженедельно	Начальник ОМТС	
3	Проверка наличия СИЗ органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения (п. 9 «ППР-390»)	еженедельно	Проректор по безопасности	
4	Проверка наличия и исправности телефонной связи (п. 9 «ППР-390»)	еженедельно	Заведующий хозяйством	
5	Проверка наличия инструкции о порядке действий персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время (п. 9 «Правил-390»), а также наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре (п. 12 «ППР-390»)	ежеквартально	Проректор по безопасности	

Приложение № 1к приказу ректора ЧОУ ВО ЕИУБП от 12.01. 2017 г. № 03/1

№ п/п	Наименование мероприятий	Периодичность проверки	Ответственные исполнители	Отметка о выполнении
6	Проверка работоспособности и общего состояния внешних пожарных кранов (гидрантов): (п. 55 ППР-390)	май ноябрь	Начальник ОМТС	
7	Проверка наличия исправных электрофонарей у дежурного персонала (не менее 1 на каждого дежурного работника) (п. 9 «ППР-390»)	ежемесячно	Заведующий хозяйством	
8	Наличие и исправное состояние 2 электрических фонарей (один фонарь на 50 чел.) (п. 38 ППР-390)	ежемесячно	Проректор по безопасности	
9	Проверка укомплектованности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, присоединение их к пожарному крану и пожарному стволу (п. 57 ППР-390) . Проверка дверей шкафов на открывание на угол не менее 160° (п. 4.8 НПБ 151-2000)	март	Начальник ОМТС	
10	Проверка исправного состояния и работоспособности автоматической системы звуковой и световой сигнализации и оповещения людей о пожаре, технический осмотр, регламентные работы и планово-предупредительный ремонт согласно техдокументации к АПС (п. 61 «ППР-390»)	февраль май август ноябрь	Специалист ООО «Аверс»	

Приложение № 1к приказу ректора ЧОУ ВО ЕИУБП от 12.01. 2017 г. № 03/1

№ п/п	Наименование мероприятий	Периодичность проверки	Ответственные исполнители	Отметка о выполнении
11	<p>Осмотр мест установки огнетушителей и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей в здании и подсобных помещениях (п. 7.5, 7.6 НПБ 166-97):</p> <ul style="list-style-type: none"> - наличие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя, индивидуального номера и паспорта; - состояние защитных и лакокрасочных покрытий; - наличие четкой и понятной инструкции; - наличие опломбированного предохранительного устройства; - исправность индикатора давления, наличие необходимого клейма и нормального давления в огнетушителе закачного типа (ОП- 3, 4, 5); - состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (наличие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя). Замена изъятых для ремонта и зарядки огнетушителей на заведомо исправные и заряженные (п. 471 ППР-390) 	<p>февраль май август ноябрь</p>	<p>Начальник ОМТС</p>	
12	<p>Проведение тренировок персонала по эвакуации персонала и студентов при пожаре (п. 12 «ППР-390»)</p>	<p>апрель сентябрь</p>	<p>Проректор по безопасности</p>	
13	<p>Плановый противопожарный инструктаж персонала и студентов института (п. 1.2.2 ППБО 07-91)</p>	<p>январь сентябрь</p>	<p>Руководители подразделений, декан со студентами, проректор по безопасности</p>	

№ п/п	Наименование мероприятий	Периодичность проверки	Ответственные исполнители	Отметка о выполнении
14	Проверка огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) (п. 21 ППБ-390)	июнь декабрь	Проректор по безопасности	
15	Полная проверка 3% огнетушителей с привлечением сторонней специализированной организации. Весовой контроль углекислотных огнетушителей с дозарядкой огнетушителей при весе меньше 1,15 кг (ОУ-2), менее 3,15 кг (ОУ-3, 5). Замена изъятых огнетушителей на заведомо исправные и заряженные (п. 471 ППР-390) на время проверки.	июнь	Начальник ОМТС	
16	Полная проверка огнетушителей с привлечением сторонней организации (п. 7.11 НПБ 166-97)	По истечении установленного срока службы для каждого огнетушителя согласно индивидуальному паспорту на огнетушитель(1 раз в 5 лет для каждого огнетушителя)	Начальник ОМТС	
17	Проверка исправного состояния ограждений на крышах зданий и сооружений (п. 24 «ППР-390»)	июль 2018 г. (Согласно предыдущему акту)	Начальник ОМТС	

Первый проректор института, председатель КЧС и ПБ

Проректор по безопасности



М.А. Дзюба

А.И. Пилавов